

Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG
Klostergartenstr. 11
D-67466 Lambrecht

kao proizvođač u vlastitoj odgovornosti izjavljuje, da niže navedeni proizvod, koji je nov i namijenjen za uporabu u područjima, u kojima postoji opasnost od eksplozije:

plivajuća elektroda
SCHE 2/Ex...
⊕ II 1 G Ex ia IIB T6 Ga ili II
⊕ II 2 G Ex ia IIB T6 Gb
+
obligacijska priključna kutija
OAK/SCHE/NR/.x1MΩ ⊕ II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
⊕ I M2 Ex ia I Mb

namijenjen za priključak na relej elektrode
NR 5/Ex ⊕ I (M1) / II (1) GD
[Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC / [Ex ia Da] IIIC, verzija A

odgovara:

smjernici 2014/34/EU (ATEX-smjernica),
smjernici 2014/30/EU (EMV-smjernica) i
smjernici 2011/65/EU (RoHS-smjernica)

i normama:

EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013,
EN 60079-11 : 2012,
EN 13463-1 : 2009

i

DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1) : 2012-10, EN 60730-1 : 2011
sekcija 23, H.23, prilog ZD,
DIN EN 61000-6-3 (VDE 0839-6-3) : 2011-09, EN 61000-6-3 : 2007 + A1 : 2011,
DIN EN 61000-6-2 (VDE 2.6.0839.) : 2006-03, EN 61000-6-2 : 2005

i građevinskim uzorcima (prema prilogu III smjernice 94/9/EG tj. 2014/34/EU) EU potvrde o ispitivanju građevinskog uzorka br. 03ATEX0157X i njenim dodacima 1, 2 i 3, izdano od INERIS, rue J. Taffanel, F-60550 Verneuil-en-Halatte, navedeno mjesto pod brojem 0080.

Tvornica u Lambrechtu je u skladu sa priložima IV i VII smjernice 94/9/EG tj. 2014/34/EU dobila odobrenje pod br. 03ATEXQ405. Odobrenje je izdao INERIS, rue J. Taffanel, F-60550 Verneuil-en-Halatte, navedeno mjesto pod brojem 0080.

Lambrecht, dana 31.05.2017



Volker Mattil